

Technische vragen namens fractie PvdA

Aan
Griffie

Datum
30 maart 2026

Aanleiding

Bestuursvoorstel Aanvullend krediet "Afvoerleiding RWZI Amsterdam-West"? geeft aanleiding tot de volgende vraag.

Contactpersoon
Jan Kuilman

Onderwerp
Aanvullend krediet "Afvoerleiding RWZI Amsterdam-West"

Vragen

1. *Bij de financiële kaders staat:*

De geactiveerde uitgaven worden vanaf 2028 over een termijn van 40 jaar lineair afgeschreven. Deze termijn is in overeenstemming met de afschrijvingstabel van de Nota financieel beleid AGV (afschrijving op basis van civiele installaties).

De RWZI West is volgens mijn in 2005 in bedrijf genomen.

Dat betekent dat de leidingen een levensduur hebben gehad van ~20 jaar.

Is het reëel om nu aan te nemen dat de nieuwe leidingen een levensduur van 40 jaar zullen hebben ?

Is het niet beter om af te wijken van de afschrijvingstabel uit de "Nota financieel beleid AGV (afschrijving op basis van civiele installaties). En uit te gaan van de werkelijke levensduur die nu is bereikt, dus afschrijven over ~20 jaar.

Bestuursvoorstel
BBV26.0107

Portefeuillehouder
S. Mager