

Geachte Raadsleden,

Hierbij wil ik een aantal opmerkingen/aanvullingen aangeven over de zienswijze betreffende inhoud en beoordeling door het college van B en W op het inpassen van de omgevingsvergunning voor het realiseren van aan antennemast aan de Boterdijk.

Inhoud van de zienswijze:

-College van B en W vermelden niet dat bij de voorschriften en tekeningen van de verleende omgevingsvergunning in 2022 er een ladder geplaatst zal worden. Wel staat in de voorschriften en tekeningen dat de onderste sectie van de mast (12 meter) in de Ral 6009 (dennengroen) wordt gekleurd.

Beoordeling zienswijze door college van B en W

1. College geeft niet aan dat de antennemast niet volgens de voorschriften en tekeningen is geplaatst

- College geeft aan dat in art. 7.4a van het Arbobesluit ladders veilig moeten zijn en goed onderhouden. Dat ladders niet geverfd mogen worden staat in dit artikel niet aangegeven.

-College geeft aan dat de NEN 2484 aangeeft dat een ladder visueel inspecteerbaar moet blijven op gebreken.

De NEN 2484 is de Nederlandse norm voor veilig gebruik, de inspectie en keuring van draagbaar klimmateriaal. De ladder bij de antennemast is niet draagbaar en zal ook gekleurd kunnen worden.

Bedrijf die Technische inspecties verricht heeft op mijn verzoek aangegeven dat de ladder bij de antennemast valt onder de NEN-EN-ISO 14122

Deze geeft de richtlijnen voor veilige ontwerpen zoals minimale breedte, tredeafstanden en leuning. Dat de ladder niet gekleurd mag worden wordt niet aangegeven.

Met vriendelijke groet,

